

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

238050, Калининградская область,  
г. Гусев, ул. Советская, 25  
тел. (40143) 3- 85- 00, факс (40143) 3-80-00  
E-mail: gusev-shkola3@mail.ru  
ОКПО 35403042 ОГРН 1023900550662  
ИНН/КПП 3902004111/390201001  
*чек. № 898 от 14.05.2015г.*

Начальнику территориального  
Управления Роспотребнадзора  
по Калининградской области  
в Гусевском, Краснознаменском  
и Нестеровском районах  
Голуб П.В.

Уважаемый Павел Васильевич!

Информирую Вас, что недостатки выявленные в ходе проверки в марте-апреле 2015 года, предписание №54 от 8 апреля 2015 года, а именно:

- В кабинетах №№ 204,207,213 в наличии перегоревшие люминесцентные лампы, отсутствует договор со специализированной организацией на утилизацию люминесцентных ламп. – **УСТРАНЕНО** (договор №51/2015 от 14.04.2015г.)

- Уровни искусственной освещенности, измеренные в помещениях №№ 206, 222 не соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. – **УСТРАНЕНО** (прилагается фото)

- Имеются дефекты на потолках и коридоре около кабинета №107(трещины), имеются дефекты на стенах в кабинете №110 (сколы облицовочного материала), в кабинете №102 (сколы облицовочного материала), в кабинете №207 (сколы облицовочного материала), в спортивном зале на 2-м этаже (сколы и отслойка облицовочного материала) – **(включено в план ремонта на летний подготовительный период)**

- Полы имеют дефекты в кабинетах №№ 102,108,110, в актовом зале, в спортивном зале на 2-м этаже плинтус местами неплотно прилегает к стенам, местами оторван - **(включено в план ремонта на летний подготовительный период)**

И.о.директора МОУ СОШ № 3



О.В. Цюра

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ФИЛИАЛ МОУ СОШ №3 г. ГУСЕВА  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА в п. МИХАЙЛОВО

238043, Россия, Калининградская обл., Гусевский р-н, п. Михайлово, ул. Центральная, 39  
тел:8 (401-43) 9-77-04, факс: 8 (401-43) 9-77-04 E-mail: mihailovoschool@yandex.ru


Иск. № 302  
от 13.05.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

 В.А. Смыслова

13 апреля 2015 года



План  
устранения нарушений по предписанию № 54  
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области  
в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах

№	Нарушение	Срок устранения
1	В учебных кабинетах и спортивном зале имеются дефекты на потолках (отслойка облицовочного материала, трещины, деформации, шероховатости); полы имеют дефекты (цели, шероховатости, отслойка краски, деформации, трещины).	До 31 августа 2015 года, по мере поступления финансирования
2	На территории хозяйственной зоны не оборудована площадка (водонепроницаемое твердое покрытие), на которой установлены мусоросборники.	28 апреля 2015 года
3	В кабинете информатики в наличии перегоревшие люминесцентные лампы.	по мере поступления финансирования
4	Отсутствуют сведения о третьей вакцинации против вирусного гепатита «В» (Журавлёва В.В., Кржесинская Н.С.), отсутствует сведения о вакцинации против вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке (Рубченко А.Ф.).	Частично устранено; По мере поступления срока вакцинации
5	В кабинетах начальных классов отсутствуют умывальные раковины.	По мере поступления финансирования

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ФИЛИАЛ МОУ СОШ №3 г. ГУСЕВА  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА в п. МИХАЙЛОВО**

238043, Россия, Калининградская обл., Гусевский р-н, п. Михайлово, ул. Центральная, 39  
тел: 8 (401-43) 9-77-04, факс: 8 (401-43) 9-77-04 E-mail: mihailovoschool@yandex.ru

*Прек. № 303  
от 13.05.2015г.*


И.о. директора МОУ СОШ № 3  
Цюра О.В.

**Информация  
по устранению нарушений по предписанию № 54 от 8 апреля 2015 года  
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области  
в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах**

№	Нарушение	Информация по устранению	Ответственные
1	В учебных кабинетах и спортивном зале имеются дефекты на потолках (отслойка облицовочного материала, трещины, деформации, шероховатости); полы имеют дефекты (щели, шероховатости, отслойка краски, деформации, трещины).	До 31 августа 2015 В летний период в учебных кабинетах пройдёт косметический ремонт силами учреждения В настоящее время готовится документация на проведения аукциона на капитальный ремонт помещения спортивного зала. Сумма 3664778 руб.	Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза
2	На территории хозяйственной зоны не оборудована площадка (водонепроницаемое твердое покрытие), на которой установлены мусоросборники.	Устранено 28 апреля 2015 года, фото прилагается	Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза
3	В кабинете информатики в наличии перегоревшие люминесцентные лампы.	Лампы были заменены, однако снова не работают, так как надо менять непосредственно светильник. Будет устранено по мере поступления финансирования	Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза
4	Отсутствуют сведения о третьей вакцинации против вирусного гепатита «В» (Журавлёва В.В., Кржесинская Н.С.), отсутствует сведения о вакцинации против вирусного гепатита «В» в личной медицинской книжке (Рубченко А.Ф.).	У Журавлёвой В.В., Кржесинской Н.С. был медотвод от третьей прививки по состоянию здоровья. Журавлёва В.В. третью прививку уже сделала (копия медкнижки прилагается), у Кржесинской Н.С. третья	Смылова В.А., директор

		<p>прививка запланирована на 4 июня 2015 года. Рубченко А.Ф. был принят на работу 1 сентября 2014 года после того, как прошёл комплексный медицинский осмотр и получил допуск к работе в общеобразовательном учреждении.</p> <p>Специалистами Гусевской ЦРБ Рубченко А.Ф. не был предупрежден о том, что ему необходимо сделать данную вакцинацию. В настоящее время Рубченко А.Ф. сделаны 2 прививки, третья запланирована через 6 месяцев.</p>	
5	<p>В кабинетах начальных классов отсутствуют умывальные раковины.</p>	<p>По мере поступления финансирования. Смета находится на проверке в РЦЦС г. Калининграда</p> <p>Срок в предписании – 31.08.2015 г.</p>	<p>Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза</p>
6	<p>В учебных кабинетах полы имеют дефекты (щели, шероховатости, отслойка краски, деформации, трещины).</p>	<p>По мере поступления финансирования. Смета находится на проверке в РЦЦС г. Калининграда</p> <p>Срок в предписании – 31.08.2015 г.</p>	<p>Смылова В.А., директор Пугаева В.Н., и.о. завхоза</p>

Директор филиала



В.А. Смылова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

238050, Калининградская область,  
г. Гусев, ул. Советская, 25  
тел. (40143) 3- 85- 00, факс (40143) 3-80-00  
E-mail: gusev-shkola3@mail.ru  
ОКПО 35403042 ОГРН 1023900550662  
ИНН/КПП 3902004111/390201001

*УСР. № 304*  
*от 13.05.2015г.*

Начальнику территориального  
Управления Роспотребнадзора  
по Калининградской области  
в Гусевском, Краснознаменском  
и Нестеровском районах  
Голуб П.В.

Уважаемый Павел Васильевич!

Информирую Вас, что недостатки выявленные в ходе проверки в марте-апреле 2015 года, предписание №54 от 8 апреля 2015 года, а именно:

- п 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: имеются дефекты на потолках в коридоре около кабинета № 107 (трещины); имеются дефекты на стенах в кабинете № 110 (сколы облицовочного материала), в коридоре около кабинета № 107 (трещина), в кабинете № 102 (отслоение облицовочного материала), в кабинете № 207 (сколы облицовочного материала), в спортивном зале на 2 этаже (сколы и отслойка облицовочного материала) - **(включено в план ремонта на летний подготовительный период)**
- п 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: полы имеют дефекты в кабинетах №110, № 108, № 102, в актовом зале, в спортивном зале на 2 этаже плинтус местами неплотно прилегают к стенам, местами оторваны - **(включено в план ремонта на летний подготовительный период)**
- п 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: в кабинетах №№ 204,207,213 в наличии перегоревшие люминесцентные лампы, **УСТРАНЕНО (прилагается фото)**; отсутствует договор со специализированной организацией на утилизацию люминесцентных ламп. – **УСТРАНЕНО** (копия договора прилагается)

- п 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: уровни искусственной освещенности, измеренные в помещениях №№ 206, 222 не соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. – **УСТРАНЕНО** (прилагается фото)

И.о.директора МОУ СОШ № 3



О.В. Цюра